



Proj.	/ /	Assunto : Projecto de Electricidade
Des.	/ /	Requerente: Construções Leopoldo Fernandes Lda
Conf.	/ /	
D. Trabalho Responsável Arq. J. M. Viana DGE Nº 24584		
Local: Urb. Colina Verde (av. nº 594), Lote 10, Carapalho		
Escala: 1 / 100		
31 JUL 2002		Des. Nº
Alimentações - Tomadas (Piso 1)		5
Construtora:		Substituída por:
Construtora:		Substituída por:

Coluna: H07V-R3x25+2G16/VD ou ERFE 63  
 Entradas: H07V-R3G10/VD ou ERFE 40  
 Tomadas: H07V-U3G2,5/VD ou ERFE 20  
 Aquec. WC: H07V-U3G2,5/VD ou ERFE 20

ANEXO II B